



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Vigili del Fuoco Lecce
Ufficio Prevenzione Incendi

Alla Provincia di Lecce
Servizio Politiche di Tutela Ambientale
e Transizione Ecologia
Ufficio Gestione Valutazione Ambiente
ambiente@cert.provincia.le.it

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis, relativo ad un impianto di produzione di energia da fonte solare fotovoltaica "NOVOLI Z.I.-3" di potenza nominale pari a 6.000 kVA, potenza installata pari a 6.249,10 kW e relative opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione. Proponente: MTC ENERGIA S.r.l. (C.F. 05228160759) con sede legale in Via Vito Mario Stampacchia 48, Lecce. Conferenza di Servizi decisoria, ex art.14-ter della L.241/1990, in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7, del D.Lgs. n.152/2006.

In riscontro alla nota di codesta Provincia, acquisita al prot. n. 1728 del 31/01/2025, relativa alla indizione della conferenza dei servizi decisoria per la costruzione un impianto di produzione di energia da fonte solare fotovoltaica "NOVOLI Z.I.-3" di potenza nominale pari a 6.000 kVA, da parte del proponente MTC ENERGIA S.r.l., si comunica che nella documentazione tecnica proposta non è indicato il sistema di raffreddamento dei trasformatori a servizio dell'impianto fotovoltaico.

Pertanto, non è possibile desumere se l'intervento in oggetto ricada tra le attività ricomprese al punto 48 dell'allegato I al D.P.R 151/11 e quindi soggette alla valutazione da parte di questo Comando.

Sulla base di quanto sopra, qualora il progetto comprenda una delle attività di cui al D.P.R. 151/11, è onere del richiedente attivare le previste procedure di prevenzione incendi, producendo gli elaborati tecnici di cui al DM 07/08/2012, secondo le previste modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi.

Viceversa, qualora l'intervento non rientri nell'ambito del citato D.P.R., dovrà essere prodotta a cura del proponente apposita asseverazione attestante la non assoggettabilità alla prevenzione incendi.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, e, con l'occasione, si inviano distinti saluti.



IL COMANDANTE
P.D. Ing. Roberta LALA
D.V. Ing. Valerio COLAZZO