



Città di Nardò

Area funzionale 4

SVILUPPO, PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PAESAGGIO - AMBIENTE - SERVIZI ECOLOGICI - DEMANIO

Nardò 11.07.2022

Spett.le Provincia di Lecce

Servizio Politiche di Tutela Ambientale

E Transizione Ecologica

ambiente@cert.provincia.le.it

Oggetto: VPOSTA CERTIFICATA: Prot.N.0023968/2022 - D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR), AI SENSI DELL'ART.27BIS DEL D.LGS. N. 152/2006, INERENTE PROGETTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI NUOVE TRINCEE DRENANTI COME RECAPITO FINALE ALTERNATIVO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PORTO CESAREO (LE), ALL'INTERNO DEL DEPURATORE STESSO", SITO A PORTO CESAREO. PROPONENTE: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (C.F./P.IVA 00347000721) VIA SALVATORE COGNETTI - BARI. AVVIO DELLA FASE DI PUBBLICAZIONE conferenza 14/07/2022 – Parere Comune di Nardò

Con riferimento al procedimento in oggetto si ratifica quanto già espresso dallo scrivente con nota prot. 72851 del 30/12/2021 che per ogni buon conto si riporta di seguito.

La soluzione progettuale proposta consiste nella realizzazione, nel perimetro dell'impianto di depurazione di Porto Cesareo, su confine con Nardò, di tre trincee drenanti, per attivare uno scarico su suolo fino a 500 m3/giorno, conforme all'art. 103 del D.Lgs. 152/2006, conservando lo scarico in battaglia per le sole condizioni di troppo pieno/emergenza.

Considerando che il depuratore di Porto Cesareo è stato progettato per far fronte ad un carico invernale di 6.000 AE e ad un carico estivo di 31.200 AE con l'attuale consistenza, secondo la relazione di progetto, il depuratore è già in grado di rispettare i limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.

Il progetto prevede la costruzione di due trincee di 22,5 m x 10 m ed una più piccola di 15 m x 10 m per una superficie complessiva di 600 m2. Anche se l'intervento ricade interamente sul territorio di Porto Cesareo, ha un'importante ripercussione sul territorio di Nardò. La realizzazione, infatti, delle trincee drenanti, con scarico su suolo al più di 500 m3/giorno, consentirebbe di attribuire allo scarico in battaglia nel Comune di Nardò la sola funzione di eventuale troppo pieno/emergenza, rendendo pressoché invariata la pressione esercitata attualmente sul punto di scarico del depuratore di Nardò.

L'attuale scarico in battaglia insiste su un sito ad elevata valenza ambientale per la concomitante presenza dei seguenti vincoli:

Città di Nardò
P.zza Cesare Battisti, 7 - 73048 - Nardò (LE)
C.F.: 82001370756 - P.IVA 01133430759
<http://www.comune.nardo.le.it>

Pag. 1/2

Area Funzionale 4.a - Via Falcone 1
tel. 0833 838220 - 838257
e-mail urbanistica@comune.nardo.le.it
PEC protocollo@pecnardo.it

1. Parco Naturale Regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano (L.R. 06/2006)
2. ZCS Torre Inserraglio (IT9150024)
3. Beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, del Codice dei beni culturali e del Paesaggio:
territori costieri
4. Ulteriori contesti individuati dal PPTR per aree soggette a vincolo idrogeologico
5. Ricade inoltre al limite sud Area Marina Protetta "Porto Cesareo" (D.M. 12/12/1997)
6. Nonché in tratto di costa ad elevata valenza turistico – balneare

Tanto premesso, nelle more dell'attuazione completa del progetto "scarico zero" e tenuto conto alla necessità di ottemperare alle disposizioni comunitarie, non si evidenziano criticità ambientali in considerazione del ridotto impatto del progetto sull'attuale scarico, comunque contenuto e limitato al verificarsi di eccezionali condizioni di troppo pieno durante la sola stagione delle piogge caratterizzata da bassa pressione antropica.

Il Dirigente Area Funzionale 4
Ing. Nicola D'Alessandro

