



**COMUNE DI PORTO CESAREO
PROVINCIA DI LECCE**

SETTORE V – LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE – URBANISTICA E SUE

Sede Municipale di Via Petraroli – Indirizzo mail: protocollo@comune.portocesareo.le.it
P.E.C.: protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it – Tel. 0833 - 858100

protocollo n. 0019646 del 13/07/2022

*Spett.le Provincia di Lecce
Servizio politiche di tutela ambientale
e transizione ecologica
Ufficio gestione valutazioni ambientali*

Inviata a mezzo PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. n. 152/2006, inerente il progetto denominato “Realizzazione di nuove trincee drenanti come recapito finale alternativo all'impianto di depurazione di Porto Cesareo (LE) all'interno del depuratore stesso”, sito a Porto Cesareo.

Parere

Visti gli elaborati costituenti il progetto relativo alla “Realizzazione di nuove trincee drenanti come recapito finale alternativo all'impianto di depurazione di Porto Cesareo (LE) all'interno del depuratore stesso”, integrati dall'elaborato a carattere geologico sostitutivo di quello già in atti;

visti, inoltre, gli elaborati del progetto denominato “P1712 – Adeguamento tecnologico impianto depurazione di Porto Cesareo finalizzato al trattamento dei reflui per il perseguimento dei limiti di cui al D.M. 185/2003” che prevede la realizzazione di opere necessarie per l'adeguamento dell'impianto di depurazione esistente a servizio dell'abitato di Porto Cesareo, che in tal modo sarà in grado di restituire acque depurate riutilizzabili in agricoltura;

considerato che:

- in assenza di messa in funzione della rete fognaria, la grave situazione igienico - ambientale del territorio comunale di Porto Cesareo comporta il perdurare della

procedura di infrazione comunitaria;

- nelle more della realizzazione dei lavori di adeguamento del depuratore al D.M. 185/2003 per il riuso dei reflui in agricoltura, l'intervento del progetto di *“Realizzazione di nuove trincee drenanti come recapito finale alternativo all'impianto di depurazione di Porto Cesareo (LE) all'interno del depuratore stesso”* ha come scopo quello di realizzare due trincee drenanti per lo scarico delle acque reflue depurate, idonee allo scarico di una portata pari, al più, a 500 mc/d, conservando lo scarico in battigia, in località Torre Inserraglio, per le sole condizioni di troppo pieno/emergenza;
- l'intervento proposto interesserà esclusivamente aree situate all'interno dello stesso depuratore, già autorizzato;
- l'intervento permetterà di avviare all'esercizio l'impianto di depurazione in essere che costituisce, a sua volta, una preconditione per il successivo allaccio alla rete fognante delle utenze dell'abitato,

tutto ciò considerato, questa Amministrazione esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto.

*Il Responsabile del V° Settore
(Ing. Antonio Luciano PEZZUTO)*