



*Direzione Industriale
Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Area Manutenzione Straordinaria
Il Responsabile*

TRASMISSIONE PEC

Provincia di Lecce
Servizio tutela ambientale e transizione ecologica
PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

e, p.c.: BRI. ECO. S.r.l.
PEC: brieco.srl@pec.it
marco.previterio@ingpec.eu

Oggetto: D. LGS. N.152/2006 E SS.MM.II.. PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.), AI SENSI DELL'ART.27 BIS DEL D. LGS. N.152/2006, RELATIVO AD IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DA OPERE DI DEMOLIZIONE O SCAVO, IN ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI TAVIANO (LE), AI LOTTI N.2A E 3A DEL COMPARTO 15 DEL P.I.P.. PROPONENTE: BRIECO S.R.L. (P.IVA 03554670756) VIA M. SERAO N.11, TAVIANO (LE). COMUNICAZIONE DELLA AVVENUTA PUBBLICAZIONE DI VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 16/11/23. ADDENDUM.

Con riferimento alla nota del 27/11/23 Prot. 46799/2023, di pari oggetto, si rappresenta quanto segue:

A seguito di una prima verifica nei sistemi informatici in nostro possesso, si evidenzia che immediate vicinanze dell'area interessata dai lavori in oggetto, vi è la presenza due condotte di rete idrica, una in acciaio del DN mm. 450 e l'altra in ghisa DN mm. 100 come si può evincere dalla documentazione cartografica allegata.

Corre l'obbligo di informarvi, tuttavia, che dalle cartografie in nostro possesso e dai sistemi informatici in uso non è possibile fornire precise indicazioni in relazione alle profondità di posa o alla esatta collocazione planimetrica delle opere idriche e fognarie. I suddetti strumenti hanno una valenza esclusivamente informativa e connessa all'esercizio delle reti.

Per l'esatta individuazione delle infrastrutture sarebbe consigliabile l'utilizzo di strumentazione di uso corrente, quali: georadar, cerca condotte, ecc.

In casi particolari, qualora richiesto, potranno essere eseguiti dei saggi esplorativi a cura di AQP ma a spese della ditta proponente.

E' da far presente infine che le progettate opere dovranno uniformarsi sia ai dettami della Legge 8 Luglio 1904, n. 381 "relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'Acquedotto Pugliese" che agli art. 7 e 8 pone distanze minime da rispettare dalle opere gestite, in copia allegata.



Almeno 10 giorni prima dell'inizio concreto dei lavori dovrà essere inviata formale comunicazione ad Acquedotto Pugliese – DIRID - RIMID - STO Lecce, per permettere ai tecnici di questa società di effettuare la sorveglianza sulle opere.

Cordiali saluti.

Il Responsabile di Area
Ing. Nicola La Tegola

Visto: Il Responsabile STO Lecce
Ing. Claudio Della Bona