



**MINISTERO DELL'INTERNO**  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**Comando Provinciale Vigili del Fuoco Lecce**

*Ufficio Prevenzione*

**Al**

**S.U.A.P.**  
del Comune di GALATONE

**E. p.c.**

**Matteo MARRA**  
Amministratore Unico della **CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l.**  
Via XXIV Maggio, 91  
73044 GALATONE (Le)  
[cavemarrasrl@pec.it](mailto:cavemarrasrl@pec.it)

**OGGETTO: Pratica 37141 - Progetto di VARIANTE con AMPLIAMENTO e ADEGUAMENTO alle norme di prevenzione incendi dell'attività di Stabilimento ed Impianto di Trattamento, Stoccaggio e Recupero di Rifiuti non Pericolosi.**

- **Ubicazione:** Agglomerato Industriale Nardò-Galatone, S.P. 47 Galatone – Galatina – Km 5, nel Comune di Galatone (Le).
- **Tipo richiesta:** Valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151 del 1/8/2011.
- **Attività** rientrante al punto **34.1.B – 36.1.B – 38.1.B 44.1.B** dell'elenco allegato al D.P.R. 151 del 1° agosto 2011.
- **Richiedente:** CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l. (Amministratore Unico: Matteo MARRA).

Con riferimento all'istanza di valutazione del progetto del Sig. MARRA Matteo, Amministratore Unico della Società CAVE MARRA S.r.l., ai sensi dell'Articolo 3 del DPR 151/2011, pervenuta in data 23/06/2023 protocollo 9112 inerente all'oggetto, questo Comando, visto il parere espresso al riguardo dal Funzionario Istruttore, Direttore Coordinatore S. Salvatore CONTE comunica che il progetto relativo all'attività sopra indicata è, ai soli fini antincendio,

**CONFORME**

alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi vigenti a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

1. Sia ottemperato agli obblighi di cui al D.Lgs 81 del 1° agosto 2008 in particolare per quanto riguarda:
  - a) la formazione del personale dipendente;
  - b) la cartellonistica di sicurezza;
  - c) la valutazione del rischio;
2. Gli impianti di protezione attiva siano realizzati conformemente al D.M. 20/12/2012 e alle specifiche norme UNI 9795, 10779, 12845 ecc.;
3. Sia documentata la rispondenza alle specifiche norme di legge di tutti gli impianti rientranti nel D.M. 37/08 predisponendo anche apposito Fascicolo Tecnico;
4. Gli impianti elettrici siano realizzati a regola d'arte (Norme CEI vigenti), ai sensi della Legge 1 marzo 1968 n°186.



**MINISTERO DELL'INTERNO**  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**Comando Provinciale Vigili del Fuoco Lecce**

*Ufficio Prevenzione*

---

Si precisa che i lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto illustrato negli elaborati tecnici prodotti e, anche per ogni particolare non descritto, nel rispetto delle vigenti norme e criteri di prevenzione incendi. In particolare **devono** essere rispettate le norme di sicurezza di cui al **D.M. 26 luglio 2022, D.M. 3 agosto 2015, D.Lgs 81 del 1 agosto 2008, D.M. 20/12/2012, UNI 9795, 10779, 12845 ecc..**

È fatta salva la competenza di Enti preposti ad altri procedimenti amministrativi o concessioni e sono fatti salvi i diritti di terzi.

A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, il responsabile dell'attività dovrà produrre a questo Comando VV.F., ai fini del regolare esercizio dell'attività, tramite codesto Ufficio, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 del D.Lgs 8 marzo 2006 n.139 e dell'articolo 4 comma 3 del D.P.R. 151 del 1/8/2011, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività corredata della documentazione prevista dall'articolo 2, comma 7 del suddetto D.P.R. 151/2011:

**a)** Asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;

**b)** dichiarazioni e certificazioni, rispondenti a quanto specificato nell'allegato II del D.M. 7/8/2012, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza antincendio. La documentazione dovrà essere redatta in conformità ai modelli disponibili all'indirizzo [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)

**c)** attestato di versamento effettuato sul conto corrente postale n°13869730, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 139/06, a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato, per l'importo corrispondente all'attività specificata in oggetto. La causale del versamento, obbligatoria, è la seguente: "Deposito a favore del Comando VV.F. di LECCE".

Avverso il presente parere è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di ricezione dello stesso.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
Direttore Coordinatore Speciale  
Ing. jr Salvatore CONTE



IL COMANDANTE  
Dott. Ing. Antonio PANARO  
Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82