



ASL Lecce

PugliaSalute

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord
Via Don Minzoni 8 - 73100 LECCE (LE)
tel. / fax 0832 215578
e-mail: ambiente.sispnord@asl.lecce.it o sisp@asl.lecce.it
PEC: sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

PROVINCIA DI LECCE
Servizio Politiche di Tutela Ambientale
e Transizione Ecologica
pec: ambiente@cert.provincia.le.it

Oggetto: Convocazione Conferenza di Servizi decisoria, ex art.14-ter della L.241/1990, in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7, del D.Lgs. n.152/2006.

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis, relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico avente potenza di 18,24 MWp, con relativo collegamento alla rete di trasmissione nazionale, sito nel comune di Galatina (LE).

Proponente: INE GALATINA S.R.L. (P.IVA 17295851004) con sede legale in Piazza Sant'Anastasia, 7 - ROMA.

In relazione al procedimento specificato in oggetto ed alla CdS decisoria in modalità sincrona prevista per il 18/02/2025, di seguito si esplicitano le considerazioni di competenza a valle del riesame della documentazione pubblicata sul sito della Provincia di Lecce al link: https://www.provincia.le.it/paur_INE_GALATINA.

L'intervento proposto è un impianto agrivoltaico ricadente nel Comune di Galatina (LE) per una estensione complessiva di circa 40,96 ettari (27,77 ha nei pressi della masseria Chiusura Grande e 13,26 ha nei pressi della masseria La Fica) e della potenza di 18,24 MWp e relative opere di connessione alla rete.

Fatta salva l'acquisizione dei pareri di altri Enti, Servizi e Uffici competenti in virtù di disposizioni legislative e regolamenti in vigore.

A valle dell'esame della documentazione, per quanto di competenza, questo Servizio non rileva motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

La considerevole estensione dell'impianto ed il verosimile impatto ambientale, conseguente alla realizzazione dello stesso, rendono tuttavia doveroso richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti, al fine di tutelare la salute pubblica.

SALVAGUARDIA DEL SUOLO

La natura dell'impianto agrivoltaico garantisce l'attività di coltivazione agricola del terreno sottostante e limitrofo all'impianto, utilizzando pannelli ad altezza non inferiore di 2,1 metri dal

suolo (permettendo il passaggio di mezzi agricoli) ed una superficie minima destinata all'attività agricola pari almeno al 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico (DM n.436 del 22/12/2023).

Al fine di preservare la permeabilità del suolo, dunque la risposta agli eventi idrogeologici meteorologici massivi ed il processo di ricarica della falda acquifera, riducendo il fenomeno della desertificazione del suolo, resta vincolante per questo Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, la continua ed effettiva coltivazione dei terreni agricoli dell'impianto.

Inoltre, durante le procedure di manutenzione e pulizia dei pannelli solari si raccomanda di utilizzare sostanze detergenti compatibili con le coltivazioni sottostanti e non inquinanti.

EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE ED ACUSTICHE

Relativamente al cavidotto di connessione alla rete RTN (di lunghezza pari a 11,5km) , si ritiene doveroso richiamare l'osservanza delle fasce di rispetto di cui al DPCM 08/07/03.

E' necessario, inoltre, per la fase di eventuale esercizio dell'impianto, prevedere un piano di monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche.

Analogamente anche per le emissioni acustiche è necessario prevedere un piano di monitoraggio in fase di cantiere ed di esercizio.

Quanto sopra per le determinazioni conclusive che codesta Autorità Competente intenderà adottare all'esito della valutazione dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento.

Si porta all'attenzione della S.V. che per il presente parere il richiedente è tenuto al versamento per i diritti sanitari ai sensi del Tariffario regionale approvato con D.G.R. 13 Settembre 2011, n. 1984, da effettuare sul c.c. n. 17532730 intestato ad ASL Lecce, Dipartimento di Prevenzione – SISP. Il compenso, non potendosi esprimere in voci tabulate, è calcolato a vacanza per un importo pari ad euro 231,36 corrispondenti a 4 ore. Si richiede l'invio della ricevuta di avvenuto pagamento da inviare tramite mezzo pec al seguente indirizzo sispnord.dipartimento.prevenzione@asl.lecce.it

Il Dirigente Medico

Dr.ssa Elisa Gabrielli

CTP Tecnico Ambientale

Dott. Idelfonso Francesco Castorini



IL DIRETTORE del SISP Area Nord
Dott. Alberto Fedele