

VIA PEC

Spettabile

**PROVINCIA DI LECCE**

Servizio Tutela Ambientale e Transizione

Ecologica

U.O. "Gestione Valutazioni Ambientali"

[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

e p.c. Spettabile

**INE GALATINA S.R.L.**

[inegalatinasrl@legalmail.it](mailto:inegalatinasrl@legalmail.it)

**OGGETTO: CDS – Codice pratica TERNA 202300815 – Indizione e convocazione Conferenza di Servizi decisoria, ex art.14-ter della L.241/1990, in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7, del D.Lgs. n.152/2006. ULTERIORE RINVIO.**

**D.Lgs. n.152/2006. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis, relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico avente potenza di 18,24 MWp, con relativo collegamento alla rete di trasmissione nazionale, sito nel comune di Galatina (LE).**

**Proponente: INE GALATINA S.r.l.**

**Comune: Galatina (LE)**

Ci riferiamo alla Vs. comunicazione prot. n. 0008586/2025 del 26.02.2025 (ns. prot. TERNA/A20250024978 del 27.02.2025) di pari oggetto della presente, per rappresentarVi quanto di seguito indicato.

Premesso che:

- in data 05.02.2024 la Società INE GALATINA S.r.l. ha richiesto a Terna la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di

generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaica) con potenza nominale pari a 18,23808 MW e potenza in immissione pari a 16,8 MW nel Comune di Galatina (LE);

- in data 29.02.2024 con lettera prot. TERNA/P20240022790 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale che prevede il collegamento dell'impianto in antenna a 36 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) a 380/150 kV denominata "Galatina";
- in data 23.04.2024 la Società INE GALATINA S.r.l. ha accettato la STMG suddetta.
- in data 19.11.2024 la Società INE GALATINA S.r.l. ha trasmesso tramite portale My Terna la documentazione progettuale relativa alle opere per la connessione dell'impianto alla RTN;
- in data 27.01.2025 con lettera prot. TERNA/P20250010863 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

Si coglie l'occasione per precisare che il riscontro fornito con la presente comunicazione, non esonera il richiedente dal rispetto degli obblighi assunti con la richiesta di connessione alla RTN ed inerenti agli adempimenti previsti dal TICA e dal Codice di Rete.

A tal proposito il coinvolgimento del Gestore nel procedimento autorizzativo *de quo* non vale come evento sostitutivo della Comunicazione di avvio procedimento ex art. 21 TICA e dei successivi adempimenti previsti dalla regolazione vigente.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

**Mauro Caprabianca**

All.c.s.