


1 Collegamenti elettrici campo sud  
1 : 500

Simbolo	Descrizione	Conteggio
	Terminazione stringa	181
	Inverter	9
	Interruttore di Media Tensione	2

Legenda  
1 : 50



2 Part. installazione inverter  
1 : 50

Abaco circuiti elettrici campo sud			
Quadro	Circuito	Quantità	Tipo di cavo
INV1	Stringa	20	H1ZZZ2-K 2x(1X6)
INV2	Stringa	20	H1ZZZ2-K 2x(1X6)
INV3	Stringa	20	H1ZZZ2-K 2x(1X6)
INV4	Stringa	20	H1ZZZ2-K 2x(1X6)
INV5	Stringa	20	H1ZZZ2-K 2x(1X6)
INV6	Stringa	21	H1ZZZ2-K 2x(1X6)
INV7	Stringa	20	H1ZZZ2-K 2x(1X6)
INV8	Stringa	20	H1ZZZ2-K 2x(1X6)
INV9	Stringa	20	H1ZZZ2-K 2x(1X6)
J3000BT1	INV1	1	ARG7R16(4G500)
J3000BT1	INV2	1	ARG7R16(4G500)
J3000BT1	INV3	1	ARG7R16(4G500)
J3000BT1	INV4	1	ARG7R16(4G500)
J3000BT1	INV5	1	ARG7R16(4G500)
J3000BT1	INV6	1	ARG7R16(4G500)
J3000BT1	INV7	1	ARG7R16(4G500)
J3000BT1	INV8	1	ARG7R16(4G500)
J3000BT1	INV9	1	ARG7R16(4G500)
UT_MT	J3000MT1	1	ARG7H1R(3x120)

COMUNE DI UGENTO  
Provincia di Lecce

Progettazione di un impianto agrivoltaiico denominato "Oleo 1"  
Potenza nominale dei moduli fotovoltaici Pdc = 6624,18 kW  
Potenza nominale degli inverter Pac = 6000 kW

Catasto Terreni: foglio 64 particelle 6, 16, 20, 36, 49, 68, 75

Società proponente: SUNCO SUN GREEN S.R.L., sede a Milano (MI) via Melchiorre Gioia n. 8 (p.iva: 12501100965)  
legale rappresentante: SAEZ Bea Julia nata a Tudela (Spagna) il 31/08/1975 (c.f.: SZB JLU 75M71 Z131P)

Planimetria raggruppamento inverter e  
posizionamento cabine campo sud

Spazio per visti e approvazioni/approver

I TECNICI  
ing. Gaspare QUARTA COLOSSO  
(n. 4001 iscrizione ordine Ingegneri provincia di Lecce)

ing. Enrico CACCIATORE  
(n. 2506 iscrizione ordine Ingegneri provincia di Lecce)

ORDINE INGEGNERI PROV. DI LECCE  
Dott. ing. Gaspare QUARTA COLOSSO  
N° 4001  
Sezione: A  
Cognome: Quarta  
Nome: Bea Julia

ORDINE INGEGNERI PROV. DI LECCE  
Dott. ing. Enrico CACCIATORE  
N° 2506  
Sezione: A  
Cognome: Cacciatore  
Nome: Enrico

DATA  
luglio 2023

SCALA  
1: \_\_\_\_\_

PRODOTTO DA  
ITA-169-23-A-1-2

M&G s.r.l.  
-via Francesco Antonio Rastore n. 2 - 73100 Lecce  
cell.: 340 1444502 mail: ufficio@tecnico.megri@gmail.com