



**REGIONE  
PUGLIA**

PROVINCIA DI LECCE

**E**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**

Protocollo N.0022376/2021 del 25/05/2021

Firmatario: FABIO FILONI

**BILANCIO, AFFARI GENERALI ED INFRASTRUTTURE  
SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

**STRUTTURA TECNICA LL.PP.  
Sede di Lecce**

Destinatario  
PROVINCIA DI LECCE  
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE  
[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

**Oggetto:** "Prot.n.0016151/2021 - d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – art. 27 bis. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte solare denominato “impianto spot\_24” di potenza nominale circa 9,2500 mw e installata pari 10,3936 mwp, in comune di Lecce con connessione presso la futura cabina primaria at/mt di Campi Salentina ovest. Proponente: HEPV09 s.r.l. (p.iva 02550360222) Via Alto Adige, 160/A – Trento.

**RISCONTRO:** prot. 21463 del 19/05/21 (ns prot. n. n. 7801 del 19/05/21)  
Rif. nostra nota prot. n.7799 del 19/04/21

Si riscontra la nota prot. 21463 del 19/05/21, trasmessa via pec e acquisita al protocollo di questa Sezione con n. prot. n. 7801 del 19/05/21, in riferimento alla nostra nota prot. n.7799 del 19/04/21 relativa al progetto esposto in oggetto, per il quale si invitava a verificare l'adequatezza e completezza della documentazione presentata, per i profili di competenza, entro il termine di 30 giorni, secondo le disposizioni dell'art. 27 bis comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Al fine di chiarire quanto esposto con la precedente nota prot. n.7799 del 19/04/21 la scrivente STP di Lecce fa presente che nei nuovi elaborati tecnici ripubblicati il 15/04/2021 sul portale Ambientale della Provincia di Lecce non si rilevano le interferenze (aeree o interrato) con il reticolo idrografico, nonché la precisa localizzazione della cabina primaria, riportata nell'elaborato “EG\_08B.08\_Planimetria delle opere di connessione cabina” in posizione difforme rispetto alla tavola “Strati informativi identificativi e di interferenza”.

Pertanto, si invita il proponente a fornire tali chiarimenti che devono necessariamente essere oggetto di approfondimento e valutazione, come già esposto alla nota prot. n.7799 del 19/04/21, al fine di rilasciare l'atto di autorizzazione, previsto dal Regolamento regionale n.17/2013, per gli attraversamenti e fiancheggiamenti del reticolo idrografico con impianti a rete.

**L'istruttore Tecnico**

Dott. Geom. Fabio Filoni

**Il Funzionario PO**

Responsabile Struttura Tecnica Prov.le Lecce  
Arch. Monica Camisa

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Struttura Tecnica Lavori Pubblici – Sede di Lecce**

Viale Aldo Moro – 70100 Lecce 0832.373503 - 0832.373260

pec: [ufficio.coord.stp.le@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficio.coord.stp.le@pec.rupar.puglia.it)